

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE

Il giorno 18/12/2023 alle ore 18.30

In videoconferenza, con ciascun componente presente dalla propria sede, si riunisce la **Commissione Prevenzione Incendi**:

Elenco Componenti:

Firma

ing. Alberghini Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Amadio Eugenio	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Benati Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Bertani Andrea	<input type="checkbox"/>	
ing. Buniotto Vittorio	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. ir. Comencini Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Contin Giordano	<input type="checkbox"/>	_____
ing. ir. Dal Ben Francesca	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Damoli Mirco	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Evangelisti Manuel	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Fabbri Andrea	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Ferrarese Stefano	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Formiga Andrea	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Fusini Luciano	<input type="checkbox"/>	_____
ing. ir. Galasso Sara	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Giacopuzzi Fabio	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Isalberti Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Marchesini Riccardo	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Micheletti Luca	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Migliorini Andrea	<input type="checkbox"/>	_____
ing. ir. Modenese Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Molinari Laura	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Olivieri Alberto	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Pasini Pietro	<input type="checkbox"/>	_____
ing. ir. Pignato Andrea	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Poletto Alessio	<input type="checkbox"/>	_____
ing. ir. Quattrina Marco	<input type="checkbox"/>	_____
ing. Rossato Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Salvetti Matteo	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE
ing. Sandrini Luca	<input type="checkbox"/>	_____
ing. ir. Serpelloni Ugo	<input type="checkbox"/>	_____
ing. ir. Tognoli Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE



**Ordine del Giorno:**

- Aggiornamento proposte di eventi formativi;
- Formulazione quesiti al Comando VVF di VR;
- varie ed eventuali.

Trattazione:

Si invita a visionare la proposta formativa pervenuta dallo Studio Roviario e a valutare quali argomenti possano essere di interesse per il 2024.

Collegati riferiscono che per depositi di merci varie, rientranti in attività 70, alcuni Comandi VVF, tra cui Verona, ora chiedono di differenziare i quantitativi di carta, legna, plastica, per individuare formalmente anche le attività 34, 36, 38, 43, 44, ecc. Si ritiene che tale impostazione non corrisponda ad una reale esigenza di sicurezza antincendio e non risponda ai criteri di semplificazione e proporzionalità più volte annunciati. Si propone di presentare un quesito.

Tema della ricarica (notturna) di furgoni elettrici entro capannone destinato a deposito merci. Destinazione ritenuta incompatibile dal Comando VVF in base all'esperienza di un collega.

In linea di massima non sussiste un divieto esplicito, tuttavia la pericolosità di una ricarica di veicoli con grosse batterie al litio pone un serio problema di incendio, visto che l'incendio di una batteria di trazione al litio è difficilmente estinguibile anche con copiose quantità di acqua.

Si sottolinea che il tema è ancora dibattuto e non risolto, ma la sua attualità e la sempre più evidente diffusione di tali applicazioni richiede una linea guida nazionale. Si riflette sul fatto che negli ultimi tempi le strutture della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica non abbiano avuto una stabilità di organico adeguata per far fronte a temi così complessi. (ad oggi non è neppure aggiornata la pagina <http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=4193>, mentre è aggiornata la pagina http://www.vigilfuoco.it/asp/direzioni_centrali.aspx?Uff=10039#Dett che riporta **vacante** il posto del dirigente vicario del Direttore Centrale).

Decreto controlli DM 1/9/2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.). Si espongono considerazioni sui ripetuti rinvii dell'entrata in vigore dell'art. 4 per le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio. Si riflette sulla vastità dell'argomento in particolare per l'onerosità degli esami. Si considera anche il tema della qualificazione dell'azienda per cui opera il manutentore, qualificazione che dovrebbe andare in parallelo con quella individuale del manutentore. Per quest'ultimo poi si dovrebbero concepire più livelli di qualifica a seconda del ruolo e delle mansioni attribuitegli.

Incarichi affidati e scadenze previste:

//

Soggetti Esterni presenti:

Via Santa Teresa, 12
37135 Verona
Tel. 045 80 35 959
Fax 045 80 31 634

E - mail ordine@ingegneri.vr.it
Web Site www.ingegneri.verona.it
PEC ordine.verona@ingpec.eu

Il Coordinatore Segretario
Ing. Enrico ALBERGHINI

Firmato

Il Consigliere Referente
Ing. ir. Sara GALASSO

Firmato

